

安全用電 慎防火災

勞動部統計感電災害最常發生於電氣設備操作維修、清理、安裝時，主要區分二個類型，一類為從事電氣作業前未先斷電，且作業時未戴用絕緣用防護具。另一種類是作業人員於作業前，已將設備斷電，但未再進一步做驗電的動作，因而接觸他處漏電電流，進而造成感電事故，為避免發生憾事，請務必落實用電安全措施：

工作場所 - 用電安全宣導


- ✓ 依規定設置專任電氣技術人員。
- ✓ 依人員作業內容，確實使用絕緣防護具（絕緣手套、絕緣鞋、絕緣毯、安全帽、絕緣操作棒、絕緣工作梯...等）。
- ✓ 無法停電作業時，需使用活線作業用器具與裝置。
- ✓ 停電作業時，設備開關應確實上鎖或掛牌標示，避免他人啟動。
- ✓ 執行維修前，落實檢電避免漏電危害。
- ✓ 潮濕場所，用電設備應加裝漏電斷路器。



除了工廠作業感電事故，隨著現代化的辦公設施不斷的推陳出新，良好的辦公條件在給人們工作帶來便捷的同時，也可能埋下火災隱患，尤其辦公室電器多用插座供電，需要注意以下：

辦公場所 - 用電安全宣導(五不一沒有)



- ✓ 用電**不**超過負載：用電量較大的電器，應避免共用同一組插座或延長線
- ✓ 電線**不**網綁折損：網綁、拉扯、擠壓易造成損壞及短路 
- ✓ 電源插座**不**長插：電器不用時應關閉電源或拔掉插頭，防止火災
- ✓ 插頭**不**潮濕汙損：插頭保持乾燥與乾淨，以免積汗導電
- ✓ 周圍**不**放可燃物：電器週邊不擺放可燃物
- ✓ **沒有安全標章**，產品不買不用。
- ✓ 消防疏散通道保持暢通：禁止在安全出口或疏散通道上，放置影響疏散物



其他語言版本請掃QR code

Please scan the QR code for other languages.



參考資料：勞動部、內政部消防署



長安東 內兒診所
聯合診所
Internal Medicine Department