

防爆電氣設備每月定期檢查表

單位		設備 位置		檢查 日期	年 月 日	
項次	檢查項目		檢查 方法	結果	改善措施內容	改善追蹤
一	本體有無損傷、變形					
二	配管、配線等有無損傷、變形及異常狀況					
三	設備上的各種保護、閉鎖、檢測、報警、接地等裝置不得任意拆除，是否保持其完整、靈敏和可靠性					
四	設備外殼及其環境是否清潔					
五	設備外殼溫升是否異常					
六	平面或止口隔爆面的狀況和密封圈(墊)的狀況是否完整					
七	控制、檢測儀表和保護裝置是否完好、靈敏可靠					
八	外殼各部位固定螺栓和彈簧墊圈是否齊全緊固，不得鬆動					
九	其他保持防爆性能之必要事項					
檢查人員簽名				單位主管簽名		
說明	1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 31-1 條規定辦理，並作記錄，保存三年。 2. 檢查結果:正常√，異常須送修或改善×。					